

தமிழ் நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறை
கீழ்பாக்கம் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் நிலையம்
தடையின்மைச்சான்று

ந.க.எண். 48 /V/ 2024
த.சான்று எண். 04/2024

நாள். 06.03.2024

பொருள் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் நிலையம் -கீழ்பாக்கம் - பள்ளிக்கூடம்
நிறுவிட/பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச்சான்று
வழங்குதல்- தொடர்பாக.

பார்வை. 1.அரசு ஆணை எண்.122 பள்ளி கல்வி(2)துறை நாள்.14.09.2004
2.அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளி கல்வி(2) துறை நாள்.14.09.2004
3.பள்ளி முதல்வர் என்பாரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம்
நாள்.05.03.2024

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு இலக்கம்
No:7, HARRINGTON ROAD, CHETPET, CHENNAI-600031. என்ற முகவரியில்
நிறுவப்பட்டுள்ள M/S.SIR MUTHA SCHOOL என்ற பள்ளியினை 05.03.2024 அன்று கீழ்பாக்கம்
சிறப்பு நிலைய அலுவலர் திரு.மு.சண்முகம். என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில்
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்காணும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு (06.03.2024
முதல் 05.03.2025 முடிய) தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும்
இல்லை.

CONDITIONS

- 1.This License is Valid for One Year from the date of issue.
- 2.Fire Safety Systems should be maintained in good working Conditions.
- 3.Mock Drill to be Conducted periodically with the help of local Fire Brigades.
- 4.Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this Department.
- 5.A Trained Fire Service Person preferably retired one should be appointed.
- 6.Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
 - a.Building occupancy capacity should not be more than 4 people per Sq.Metre as per the National Building Code-2005.
 - b.The Staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (grooving)to avoid falling of Children.
 - c.As para 6.3 of the BIS Standards Is14435-1997 as the classrooms have only on entrance the capacity of the class rooms shall have to be limited to 45 students.
 - d.Perodical maintenance and care should betaken to maintain all fire protection equipments.
 - e.Mock drill has to be conducted at regular intervals in consultation with the District officer Fire and Rescue Services, Chennai City Central District at Kilpauk.



சிறப்பு நிலைய அலுவலர் 6/3
தீயணைப்பு (ம) மீட்புப்பணிகள் நிலையம்
கீழ்பாக்கம்,சென்னை-600010

பெறுநர்.

M/S. SIR MUTHA SCHOOL.
No:7,HARRINGTON ROAD,
CHETPET,CHENNAI-600031.

நகல். மாவட்ட அலுவலர் மத்திய சென்னை மாவட்டம் கீழ்பாக்கம் சென்னை-10.

Mrs. SAMIRA TANDON
Principal
SIR MUTHA SCHOOL
7, HARRINGTON ROAD,
CHETPET, CHENNAI-31.
Ph : 044 - 4313 3444

Tamara Ann Coelho
Mrs. TAMARA ANN COELHO
Joint Correspondent
SIR MUTHA SCHOOL
(Unit-The Madras Seva Sadan)